

改良土品質証明書

東京都建設発生土
再利用センター利用者 各位

令和7年9月11日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長
阪本 虎男
(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土
採取	令和7年 8 月
試料数	15 試料 (ただし締固め試験の対象数は3 資料)

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.4%	15.6%	26.7%	30.3%		
CBR 試 験	19.2%					3 % 以上20% 以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.596	※ Mg/m ³	最適含水比	17.3%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。