

改良土品質証明書

東京都建設発生土  
再利用センター利用者 各位

令和7年12月11日

公益財団法人 東京都都市づくり公社  
発生土再利用センター管理事務所長  
阪本 虎男  
(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

|     |        |                   |     |
|-----|--------|-------------------|-----|
| 試料名 | 第2種改良土 |                   |     |
| 採取  |        | 令和7年11月           |     |
| 試料数 | 18     | 試料（ただし締固め試験の対象数は4 | 資料） |

| 項目    | 実測平均値  |          |            |            |         | 基準値            | 判定 |
|-------|--------|----------|------------|------------|---------|----------------|----|
| 粒度試験  | 13.0以上 | 13.0～2.0 | 2.0～0.42   | 0.42～0.075 | 0.075以下 | 最大粒径<br>13mm以下 | 適  |
| (mm)  | 0.0%   | 27.3%    | 15.6%      | 26.9%      | 30.2%   |                |    |
| CBR試験 |        |          | 17.4%      |            |         | 3%以上20%以下      | 適  |
| 締固め試験 | 最大乾燥密度 | 1.584    | ※<br>Mg/m³ | 最適含水比      | 18.9%   | —              | —  |

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。