

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和8年7月16日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土				
採取	令和8年6月				
試料数	20 試料（ただし締固め試験の対象数は5 資料）				

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.6%	15.7%	26.5%	30.2%		
CBR 試 験	18.1%					3 %以上20%以下	適
締 固 め 試 験	最大乾燥密度	1.481	※ Mg/m ³	最適含水比	20.8%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。