

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和6年 5月27日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土				
採取	令和6年 4月				
試料数	23 試料 (ただし締固め試験の対象数は 5 資料)				

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.4%	15.5%	26.8%	30.3%		
CBR 試 験	18.0%					3 %以上20%以下	適
締 固 め 試 験	最大乾燥密度	1.590	※ Mg/m ³	最適含水比	18.9%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和6年6月10日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土
採取	令和 6 年 5 月
試料数	22 試料 (ただし締固め試験の対象数は 4 資料)

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.0%	15.5%	27.3%	30.2%		
CBR 試 験	18.0%					3 %以上20%以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.591	※ Mg/m ³	最適含水比	19.9%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和6年7月9日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土
採取	令和 6 年 6 月
試料数	23 試料 (ただし締固め試験の対象数は 4 資料)

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	26.9%	15.6%	27.3%	30.2%		
CBR 試 験	18.3%					3 %以上20%以下	適
締 固 め 試 験	最大乾燥密度	1.578	※ Mg/m ³	最適含水比	19.1%	—	—

※ 令和 3 年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和6年8月9日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土				
採取	令和 6 年 7 月				
試料数	25 試料 (ただし締固め試験の対象数は 5 資料)				

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.6%	15.5%	26.7%	30.2%		
CBR 試 験	18.8%					3 % 以上20%以下	適
締 固 め 試 験	最大乾燥密度	1.588	※ Mg/m ³	最適含水比	17.7%	—	—

※ 令和 3 年度以前は、g /cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和6年9月11日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土
採取	令和 6 年 8 月
試料数	19 試料 (ただし締固め試験の対象数は 3 資料)

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.2%	15.5%	27.1%	30.2%		
CBR 試 験	18.6%					3 %以上20%以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.581	※ Mg/m ³	最適含水比	18.9%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和6年10月9日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土
採取	令和 6 年 9 月
試料数	21 試料 (ただし締固め試験の対象数は 5 資料)

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.0%	15.5%	27.3%	30.2%		
CBR 試 験	18.6%					3 % 以上 20 % 以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.562	※ Mg/m ³	最適含水比	19.7%	—	—

※ 令和 3 年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土
再利用センター利用者 各位

令和6年11月12日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土
採取	令和 6 年10月
試料数	15 試料 (ただし締固め試験の対象数は 3 資料)

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.1%	15.5%	27.2%	30.2%		
CBR 試 験	18.2%					3 %以上20%以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.597	※ Mg/m ³	最適含水比	17.9%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和6年12月9日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土
採取	令和 6 年11月
試料数	22 試料 (ただし締固め試験の対象数は 4 資料)

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	26.5%	15.6%	27.6%	30.2%		
CBR 試 験	18.1%					3 %以上20%以下	適
締 固 め 試 験	最大乾燥密度	1.588	※ Mg/m ³	最適含水比	19.3%	—	—

※ 令和 3 年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和7年1月14日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土
採取	令和 6 年12月
試料数	21 試料 (ただし締固め試験の対象数は 4 資料)

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.6%	15.5%	26.7%	30.2%		
CBR 試 験	18.6%					3 %以上20%以下	適
締 固 め 試 験	最大乾燥密度	1.576	※ Mg/m ³	最適含水比	18.5%	—	—

※ 令和 3 年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和7年2月10日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第2種改良土
採取	令和7年1月
試料数	20 試料 (ただし締固め試験の対象数は 4 資料)

項目	実測平均値					基準値	判定
粒度試験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.8%	15.5%	26.4%	30.3%		
CBR 試験	17.8%					3 %以上20%以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.584	※ Mg/m ³	最適含水比	19.3%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和7年3月17日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第2種改良土
採取	令和7年2月
試料数	20 試料 (ただし締固め試験の対象数は4 資料)

項目	実測平均値					基準値	判定
粒度試験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.2%	15.7%	26.8%	30.3%		
CBR 試験	18.6%					3 %以上20%以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.593	※ Mg/m ³	最適含水比	19.3%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。

改良土品質証明書

東京都建設発生土

再利用センター利用者 各位

令和7年4月10日

公益財団法人 東京都都市づくり公社
発生土再利用センター管理事務所長

阪本 虎男

(公印省略)

試験の成績は下記のとおり相違ないことを証明する。

試料名	第 2 種 改 良 土
採取	令和7年3月
試料数	20 試料 (ただし締固め試験の対象数は 5 資料)

項 目	実 測 平 均 値					基 準 値	判定
粒 度 試 験	13.0以上	13.0～2.0	2.0～0.42	0.42～0.075	0.075以下	最大粒径 13mm以下	適
(mm)	0.0%	27.5%	15.6%	26.7%	30.2%		
CBR 試 験	17.6%					3 %以上20%以下	適
締固め試験	最大乾燥密度	1.535	※	最適含水比	20.8%	—	—

※ 令和3年度以前は、g/cm³と読み替えをお願いします。